

**provozovna Praha**

100 00 Praha 10, Dolínecká 2  
tel/fax : +420 274 818 343, +420 274 811 876  
[www.aquaspol.cz](http://www.aquaspol.cz)  
e-mail : info@aquaspol.cz

**provozovna Litoměřice**

412 14 Litoměřice, Na Kocandě 18  
tel/fax : +420 416 737 069

## Řešení záručních oprav a jejich posuzování

Firma Aqua spol s r.o. poskytne na jednotlivé technologie v obci Přezletice záruční dobu na technologii 36 měsíců . (V případě již nainstalovaných čerpadel se tato záruka počítá od 20.10.2008 – tj. dne nabytí právní moci kolaudace hlavního kanalizačního řádu), v případě čerpadel, které se teprve budou montovat se bude záruka počítat ode dne namontování).

### **Soupis nežádoucích přímísenin v odpadních vodách – zejména pro použití ponorných kalových čerpadel AQK-04N.**

1. Abrázivní přímíseniny – písek, kamínky, hlína nad 50 g/m<sup>3</sup>, apod.
2. Vlákňité přímíseniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky, textilie, apod.
3. Pevné předměty – větší kusy dřeva, kameny apod.
4. Agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, agresivní chemikálie apod.
5. Tuky a oleje z fritovacích hrnců a jiných velkooběmových zařízení na přípravu pokrmů .

### **Soupis ostatní přímísenin, které mohou být v odpadních vodách (viz ČSN ) obsaženy:**

1. Biologické odpadní kaly
2. Rostlinné nebo živočišné tuky (běžné při provozu domácnosti)
3. Odpad ze zpracování zeleniny a ovoce
4. Odpad z mytí nádobí (i z myčky nádobí)
5. Odpadní voda s obsah písku menší než 50 g/m<sup>3</sup>
6. Odpadní voda z pračky

### **Možné závady čerpadel AQK-04N**

Závady, které budou opraveny v rámci záruky:

1. Průnik vody do elektromotoru – pouze v případě, že ponor čerpadla nebyl větší než 5m pod hladinou
2. poškození vinutí elektromotoru v důsledku výrobní vady – tzv. mezizávitový zkrat



**provozovna Praha**

100 00 Praha 10, Dolínecká 2

tel/fax : +420 274 818 343, +420 274 811 876

[www.aquaspol.cz](http://www.aquaspol.cz)

e-mail : [info@aquaspol.cz](mailto:info@aquaspol.cz)

**provozovna Litoměřice**

412 14 Litoměřice, Na Kocandě 18

tel/fax : +420 416 737 069

3. poškození vinutí elektromotoru, pokud byl elektromotor prokazatelně správně jištěn (proti výpadku fáze, přetížení, zkratu) použit RSK 1 nebo ekvivalentní rozvaděč.
4. Poškození plovákového spínače (ne mechanické) .

Závady, které nebudou opraveny v rámci záruky:

1. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku nedostatečného jištění elektromotoru
2. Poškození vinutí elektromotoru v důsledku porušení přívodního kabelu
3. Průnik vody do elektromotoru, pokud čerpadlo pracovalo v hloubce větší než 5m pod hladinou
4. Zaseknutí rotoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
5. Abrazivní poškození pryžového statoru čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
6. Tepelné poškození pryžového statoru čerpadla způsobené chodem nasucho.
7. Obecné poškození čerpadla vlivem přítomnosti nežádoucích přímísenin v čerpané kapalině
8. Neodborná instalace – použití nesprávných komponentů v systému TK
9. Neoprávněný zásah do systému technologie AQ-TK
10. Nadměrné množství tuků usazených v jímce TK

Je velmi složité neopomenout na žádný z aspektů, který by mohl ovlivnit přístup k řešení těchto problémů .

## KONTAKTY V PŘÍPADĚ PORUCHY ČERPADEL

**servis 416857078**

**servisní mobil 724719298**